


- FÖRKLARINGAR**
- Samtliga ljusrån bestyckade enligt:
 - U U U U
 - SKW SKW SKW SKW
 - U Väggtagg, 230V
 - U Väggtagg, 2-vägs 230V
 - SKW 1-fas, "5 kW"-krets
 - SKW 1-fas, "10kW"-krets
 - U 1-fasuttag, 22A
 - U 3-fasuttag, 25A
 - U 3-fasuttag, 16A kontaktorstyrtd över ljusbord
 - RESERVKRAFT *Reservkraft
 - ROD KRAFT *Röd avbrottsfri kraft (batterikraft)
 - TV JORD *TV Jord
 - 230V LJUB Väggtagg, 230V, Ljud-jord
 - *se bilaga "Elkraften inom SVT"
 - Fördelningen av faserna ligger fördelade i kretsnummerföljd. Exempelvis: Krets 52= fas 1, Krets 53= fas 2, Krets 54= fas 3.



SKALA 1: 125	STUDIO
TOTAL STUDIOYTA 1005 kvm	1
BYGGYTA (RUTNÄT) 785 kvm	
BYGGHÖJD 9000	
RIDABANA HÖJD 9900	
MAX PERSONER 600	
STUDIOGOLV 750 kg/kvm (Gäller ej bassäng)	
PRODUKTION _____	
PRD.NR. _____ / _____	
PROJEKTLEDARE _____	
SCENOGRAF _____	
STUDIOTID _____	
BYGGE I STUDIO _____	
LJUSSÄTTNING _____	
DEKOR-RIVNING _____	
RITNINGSDATUM: _____	
Ritad av: Andrew Jupp 1995, Per Moritz 2005	